



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SETOR DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CACADOR**

ATESTADO DE HABITE-SE

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que a edificação abaixo qualificada, atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio. Estando apta a ser habitada a partir de: **19/08/2016**

Protocolo 13393 RE 674
Vistoriador **ANDERSON GILBERTO GOMES**
Inserido por **ANDERSON GILBERTO GOMES**
Responsável Técnico **JOÃO BATISTA DIONISIO PEREIRA** CREA/CAU 0203619

Proprietário **LAMIPACK EMBALAGENS E LAMINADOS PLASTICOS LTDA**
CNPJ/CPF **85.140.739/0001-51**
Edificação **LAMIPACK EMBALAGENS E LAMINADOS PLASTICOS LTDA**
Nome Fantasia **LAMIPACK**

Logradouro **RODOVIA: OSVALDO OLSEN, Nº1155**
Cidade **CACADOR** Bairro **N S SALETE CDR**
CEP **89.500-000** Complemento **INDUSTRIA**

Área Total **5.420,34(m²)**
Área Vist. **5.420,34(m²)** Altura **0.00(m²)** Risco **MÉDIO**
Ocupação **INDUSTRIAL**
Nº Pav. 2 Nº Blocos 6

OBSERVAÇÕES

SISTEMAS PREVENTIVOS EXISTENTES:

- SPE (sistema preventivo por extintores);
- IE (iluminação de emergência);
- SAL (sinalização de abandono de local);
- SADI (sistema de alarme e detecção de incêndio);
- SHP (sistema hidráulico preventivo);
- SPCDA (sistema preventivo contra descargas atmosféricas);
- GCC (gás canalizado central);
- Plano de emergência;
- Deposito de inflamáveis e tanque de diesel elevado.


Robson Acir Portela
BM Mat. 923827-1

Comandante da OBM / Chefe SAT de